

Ing. Zdeněk Svoboda

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE / LINKA

HODONÍN

2/TR/2025/20251455

Ing.Trávníčková, ☎ 518 305 954
travnickova@vak-hod.cz

15.04.2025

Šardice-Plánovaná stavba 2 RD-p.č. 58

Investor: Ing. Zdeněk Svoboda, Moravské Budějovice

Projektant: Kamil Mrázek Blansko

Popis stavby:

Potřebujeme znát technické a kapacitní možnosti napojení na vodovodní a kanalizační řad pro 2 RD.

Stanovisko k: Ostatní - Studie


K Vaší žádosti sdělujeme následující:

1. Je nutné respektovat stávající veřejný vodovodní řad D z LT 80 mm a veřejnou kanalizaci AC1 z bet. DNn 400 mm včetně ochranných pásem dle zákona č.76/2006 Sb., kterým se mění zákon 274/2001Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu.
2. Pro možnost napojení RD na tento veřejný vodovod a kanalizaci je nutno navrhnout prodloužení veřejného vodovodu a splaškové kanalizace. Prodloužení veřejného vodovodu a kanalizace řešit samostatným objektem, který zpracuje projektant k tomu oprávněný. Napojení 2 RD je možné až po vybudování veřejného vodovodu a kanalizace.
3. Zásobení pitnou vodou 2 RD na prodloužení veřejného vodovodu je z kapacitních důvodů možné.
4. Odkanalizování splaškových vod ze 2 RD na prodloužení splaškové veřejné kanalizace je z kapacitních důvodů možné.
5. Napojení dešťových vod z RD, zpevněných ploch a silnice do stávající veřejné kanalizace není z kapacitních důvodů možné. Likvidaci dešťových vod je nutno řešit jiným zákonným způsobem v místě vzniku.
6. Veřejný vodovod a splaškovou kanalizaci bude nutné vybudovat v takovém rozsahu, aby bylo možné jednotlivé parcely připojit dle standardů spol. Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. S provizorním připojením a s nestandardním vedením přípojek nebude možné souhlasit.
7. Pro vodovodní přípojky nebudou zřizovány odbočky. Přípojky musí být prováděny včetně vodoměrných šachet osazených vodoměrem.
8. **Trasa vodovodu musí být mimo komunikaci a parkovací plochy.**
9. **Vzdálenost vodovodu od hranice soukromých pozemků musí být min. 1,5 m, tak aby bylo ochranné pásmo jen na veřejných pozemcích.**
10. Je nutné prověřit hloubkové uložení kanalizace vůči navrhované zástavbě a hloubce stávající veřejné kanalizace.
11. **Sloupy VO situovat mimo ochranné pásmo vodovodu, kabelové sítě situovat min. 1 m od veřejného vodovodu a kanalizace.**
12. Při návrhu je nutno dodržet prostorovou normu ČSN 73 6005, ČSN 75 5411 a ČSN 75 6101 a související normy a zákon č.76/2006 Sb., kterým se mění z.č.274/2001 Sb., Zákon a vodovodech a

kanalizacích a platné Hodonínské standardy pro vodovodní a kanalizační síť naší a. s. – viz www.vak-hod.cz

13. Projektovou dokumentaci doporučujeme v rozpracovanosti projednat. Projektovou dokumentaci k povolení stavby RD a projektovou dokumentaci prodloužení veřejného vodovodu a kanalizace je nutno předložit k písemnému stanovisku.
14. **Platnost tohoto stanoviska je omezena na 1 rok od data vystavení.** Při jakékoliv změně je nutno si vyžádat nové stanovisko.

Společnost Vodovody a kanalizace Hodonín, a. s., se sídlem Purkyňova 2933/2, 695 11 Hodonín, IČO: 49454544, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1168 ke dni 01.01.1994, jako správce osobních údajů informuje subjekt údajů dle GDPR, že veškeré jeho osobní údaje o něm, případně jeho zástupci, budou zpracovávány pouze za účelem vyhotovení tohoto stanoviska.

**Vodovody a kanalizace
Hodonín, a.s.**
Purkyňova 2933/2
695 11 Hodonín

Ing. Jana Trávníčková
Referent VHR